



UWAGA:
Ościeża okienne i drzwiowe ocieplić styropianem EPS 70-031 o współczynniku $\lambda=0,031\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 2 cm.

SG-038 Ściany w gruncie

Ściany w gruncie ocieplić do wysokości cokołu minimum 20cm powyżej poziomu terenu, w części podpiwniczonej (ocieplić do poziomu łąw fundamentowych) , w części nie podpiwniczonej (50cm poniżej poziomu gruntu). Ocieplić styropianem ekstrudowanym XPS 300-034 o współczynniku $\lambda=0,034\text{W/m}^2\cdot\text{K}$ gr. 12 cm.

Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
0/1	piwnica	6.25
0/2	piwnica	6.25
0/3	komunikacja	17.47
0/4	pom. palacza	10.70
0/5	umywalnia	5.53
0/6	pompownia	13.68
0/7	żuźłownia	5.82
0/8	kotłownia	28.77
0/9	skład opału	64.60
Razem:		159.07

Pracownia Audytorska inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22 27-400 Ostrowiec Św. Pracownia Projektowa ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax. (041) 265 24 64			Nr rys.: 1	Branża: <i>Architektura</i>	Skala: <i>1:100</i>
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Podpis:	Investor: Gmina Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie	Adres: Gimnazjum w Opatowcu ul. Nowokorczyńska 4 28-520 Opatowiec woj. świętokrzyskie
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Data opracowania: LUTY 2014	
Opracował:	mgr inż. Michał Mróz	_____		Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANY	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ		Temat: RZUT PIWNIC	
				Stadium: PB	