

ZP.271.18.2021.R.G.

16.04.2021

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu „Przebudowa dworca” w ramach projektu „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”.

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie 1. Poliwęglan komorowy gr. 16mm – jaki kolor i przezroczystość?

Odpowiedź 1: Poliwęglan komorowy gr. 16mm, bezbarwny, przepuszczalność światła 69%.

Pytanie 2. Konstrukcja stalowa zadaszona ma być chromowana jednak nie znamy galwanizerni która potrafi chromować elementy o takich gabarytach. Dodatkowo jak wynika z opisu technicznego konstrukcja stalowa jest spawana na montażu co zniszczy powłokę chromową w miejscach połączeń. Czy istnieje możliwość zamiany chromowania na cynkowanie ogniowe oraz zamiana połączeń spawanych na montażu na skręcane?

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuszcza wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej poprzez cynkowanie ogniowe lub alternatywnie zabezpieczenie antykorozyjne farbą podkładową + malowane proszkowe w kolorze czarnym. Połączenia należy wykonać zgodnie z projektem (jako spawane).

Odpowiedzi przygotowała: B. Bugaj
Pismo przygotowała: R. Grabiwoda

Zatwierdzam:
mgr inż. Włodzimierz Badurak
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów