

Pińczów, 11.04.2019r.

## **INFORMACJA dla Wykonawców**

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „**Budowa świetlicy wiejskiej**” w Woli Zagojskiej Dolnej

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytania z dnia 08.04.2019r.:**

**Pytanie 1.**

Proszę o podanie koloru drzwi PCV wejściowych głównych i drzwi stalowych do kotłowni.

**Odpowiedź:**

Kolor drzwi PCV wejściowych – szary od zewnątrz i na zewnątrz.

Drzwi stalowe do kotłowni – szary od zewnątrz i na zewnątrz.

**Pytanie 2.**

Czy parapety zewnętrzne opisane w SST wchodzi w zakres zamówienia.

**Odpowiedź:**

Nie parapety nie stanowią zakresu zamówienia.

**Pytanie 3:**

Czy należy zastosować nawiewniki higrosterowalny (zgodnie z przedmiarem robót), czy ciśnieniowy (zgodnie z zapisem w SST) ?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć nawiewniki higrosterowalne.

**Pytanie 4:**

Drzwi balkonowe OBD8/2 w projekcie technicznym (rzut parteru) są (chyba błędnie) pokazane jako otwierane z zewnątrz. Drzwi balkonowe są zawsze otwierane do wewnątrz pomieszczeń, proszę o potwierdzenie, że tak mają się otwierać..

**Odpowiedź:**

Drzwi balkonowe mają się otwierać do wewnątrz.

**Pytanie 5:**

Jaki jest wymiar drzwi balkonowych OBD8/2: 178 x 231,5 zgodnie z zestawieniem stolarki, czy 200 x 230 zgodnie z rzutem projektu technicznego?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć wymiar drzwi balkonowych OBD8/2 : 200,0 cm x 230,0 cm

**Pytanie 6:**

Jaki jest wymiar drzwi balkonowych OB7/2 i OB8/2: 88 x 211,5 zgodnie z zestawieniem stolarki, czy 90 x 200 zgodnie z rzutem projektu technicznego?.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć wymiar drzwi balkonowych OB7/2 i OB8/2: 88,0 cm x 211,50 cm

**Pytanie 6:**

Czy drzwi główne wejściowe należy wykonać z poziomą poprzeczką zgodnie z zestawieniem stolarki, czy bez poziomej poprzeczki zgodnie z projektem technicznym (elewacje)?

**Odpowiedź:**

Drzwi wejściowe należy wykonać z poziomą poprzeczką zgodnie z zestawieniem stolarki, jako przeszklone (część górna i dolna).

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr inż. Beata Kita*  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**