

Nr postępowania: IPP.271.4.1.2019.P.F

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
tel. (0 41) 357 38 71, fax (0 41) 357 26 45
NIP 662-176-15-14
Regon 291009840

Pińczów, dnia 10.04.2019 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 8

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Pińczów”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania :

Pytanie:

1. Z uwagi na nieprecyzyjną odpowiedź Zamawiającego, udzieloną w dn. 08.04.2019 r. prosimy o wyjaśnienie czy konserwacja wymieniona w Państwa odpowiedzi ma wyglądać następująco:

- Zamawiający będzie demontował niesprawną oprawę oświetleniową we własnym zakresie i wysłał ją do wykonawcy na serwis. Następnie po otrzymaniu sprawnej oprawy po serwisie, Zamawiający będzie ją montował również we własnym zakresie. W ten sposób wygląda realizacja warunków gwarancji przez producenta opraw oświetleniowych;

czy

- Wykonawca powinien we własnym zakresie zdemontować niesprawną oprawę oświetleniową i następnie po serwisie zamontować sprawną oprawę? Jeśli tak, to w jakim terminie od zgłoszenia powyższe prace powinny zostać wykonane?

czy

- Wykonawca powinien przeprowadzać w okresie rękojmi zakres prac przedstawiony w dokumentacji technicznej, czyli:
 - „- wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych,
 - wymiana elementów linii tj.: bezpieczników, zacisków (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii,
 - czyszczenie kloszy opraw świetlnych z zewnątrz a w uzasadnionych wypadkach wewnątrz (2 razy w okresie 5 lat),
 - przeglądy elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana (raz w roku i w przypadku zgłoszenia awarii – w ciągu 24 godz. od jej zgłoszenia),
 - wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej wraz z protokołami (raz na 3 lata),
 - uzupełnienie i wymiana należących do Zamawiającego opraw zniszczonych lub zdewastowanych”.

Odpowiedź

Wykonawca powinien we własnym zakresie zdemontować niesprawną oprawę i następnie po serwisie zamontować sprawną oprawę. W terminie 24h od momentu zgłoszenia awarii. To samo dotyczy innych elementów objętych usługą modernizacji oświetlenia na terenie Gminy Pińczów

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita
ZASTĘPCA BURMISTRZA