

ZP.271.18.2021.R.G.

**Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu „Przebudowa dworca” w ramach projektu „Wsparcie multimodalnej mobilności na terenie Gminy Pińczów”.**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców:

**Pytanie 1.** Prosimy o zamieszczenie właściwego rysunku K5 – Konstrukcja dachu – zamieszczony rysunek K5 to to samo co rys.K4.

**Odpowiedź 1: Rysunek K4 oraz K5 w załączniku.**

**Pytanie 2.** Dotyczy ST-2 ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE. Punkt 1.3 Zakres robót ujętych w ST podpunkt od a) do m). Opisany zakres prac odbiega od Opisu technicznego – architektura.

Prosimy o wyjaśnienie:

- ppk f) posadzka z wykładzin pcv – gdzie występuje?
- **Odp. Należy pominąć – okładziny podłogowe z terakoty zgodnie z opisem technicznym (architektura)**
- ppk g) malowanie balustrad – wg opisu architektury: systemowa wykonana w konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie – chromowanie – jaką przyjąć do wyceny?
- **Odp. Przyjąć zgodnie z opisem technicznym (architektura)**
- W ppk k) wskazano: izolacja termiczna dachu wełną mineralną – natomiast wg. Projektu to styropian – prosimy o wyjaśnienie jakie ocieplenie.
- **Odp. Przyjąć zgodnie z warstwami opisanymi na rysunkach A3-A5**
- ppk l) Montaż stolarki (ślusarki) okiennej i drzwiowej: prosimy o wskazanie gdzie znajdują się okna i drzwi aluminiowe wewnętrzne
- **Odp. Montaż stolarki i ślusarki wykonać zgodnie z zestawieniami (rys. A8-A9), wymiary należy sprawdzić ze stanem faktycznym na budowie**
- m) Kładzenie płytek ściennych i podłogowych – okładziny schodów wewnętrznych z płytek terakotowych – gdzie występują takie schody?
- **Odp. Należy pominąć;**
- gdzie ma być Konstrukcja drewniana dachu wraz z pokryciem (ppk l).
- **Odp. Należy pominąć;**

**Pytanie 3.** Prosimy o informację, czy Zamawiający w aktualnie prowadzonym postępowaniu podtrzymuje odpowiedzi udzielone w poprzednio prowadzonym postępowaniu (znak sprawy ZP.271.10.2021.R.G.)

**Odp. Zamawiający podtrzymuje odpowiedzi dotyczące wyjaśnień zapisów dokumentacji technicznej.**