

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu „Budowa świetlicy wiejskiej” – w miejscowości Chwałowice etap I

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców:

Pytanie 1. Możecie mi Państwo udzielić informacji, czy wyrażicie zgodę na zastosowanie następujących materiałów, zamiast ujętych w kosztorysie ofertowym:

- ściany zewnętrzne, ścianki działowe na zaprawie klejowej gr 3 mm

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę na użycie zaprawy klejowej do układania pustaków POROTHERM, ale tylko o parametrach ściśle przeznaczonych do tego typu pustaków np. Porotherm Profi.

- strop z płyt kanałowych " ZERANSKICH" o wym 640 (620 cm długości i 120 cm szerokości)

Odpowiedź 2.: Zamawiający nie wyraża zgody. Strop proszę wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.

- zastosowanie pokrycia dachu blacha stalowa, ocynkowana na "STOJĄCY ROMBEK: " W KOLORZE GRAFITOWYM lub wskazanym przez Inwestora

Odpowiedź 3.: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie pokrycia dachowego z blachy "na rąbek stojący" w kolorze grafitowym.

Odpowiedzi przygotowała: B. Bugaj; formalnie R. Grabiwoda
Sprawdziła: U. Sroka - Kurek

Zatwierdzam:
mgr inż. Włodzimierz Badurak
Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów