



Uwagi:

- Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN - IEC - 60364.
- Zasilanie tablic mieszkaniowych TME oraz TMF wykonać przewodem YDY 5x6mm z odpowiednich szafek pomiarowych.
- Zasilanie tablic mieszkaniowych TMG oraz TMH wykonać linką 5x LgY 10mm z odpowiednich szafek pomiarowych.
- Zasilanie szafek pomiarowych od SPE do SPH wykonać przewodem YDY 5x10mm ze złącza kablowego ZK-2a numer 2.
- Lokalizacja tablic mieszkaniowych od TME do TMH oraz odbiorników zasilanych z tablic w/w wg rys. nr E-04.

Biuro projektowe:			Inwestor:	
<div><div><div></div><div>DRAFT</div></div><div>SPÓŁKA INŻYNIERSKA</div></div>			Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail:biuro@biurodraft.com.pl	
Nazwa obiektu budowlanego:			BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODRĘBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH.	
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: ul Siedem Żródeł 85/12, 85/3, 238/1	Powiat: Pińczów	Województwo: Świętokrzyskie	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	Projekt Wykonawczy	
Funkcja:	imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
projektant:	tech. Adam Paczyński	336/79		5 listopad 2009
sprawdzający:	inż. Sławomir Paczyński	MAP/0097/PWOE/05		
opracował:	mgr inż. Paweł Kamoda			
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy instalacji wewnętrznej w budynkach B		Nr rys. E-09	Skala: ---