



Budynek A - piętro

Budynek A - parter



- Uwagi:**
- Przewody i zabezpieczenia dobrano wg PN - IEC - 60364.
 - Zasilanie tablic mieszkaniowych od TMA do TMD oraz od TMD do TMC wykonano przewodem YDY 5x6mm z odpowiednich szafek pomiarowych.
 - Zasilanie tablicy administracyjnej TAA wykonano przewodem YDY 3x6mm z odpowiedniej szafki pomiarowej.
 - Zasilanie szafek pomiarowych od SPA do SPD oraz od SPIA do SPD wykonano przewodem YDY 5x10mm ze złącza kablowego ZK-2a numer 1.
 - Zasilanie szafki administracyjnej SPAA wykonano przewodem YDY 3x10mm ze złącza kablowego ZK-2a numer 1.
 - Lokalizacja tablic mieszkaniowych od TMA do TMD oraz odbiorników zasilanych z tablic w/w wg rys. nr E-02.
 - Lokalizacja tablic mieszkaniowych od TMD do TMC oraz odbiorników zasilanych z tablic w/w wg rys. nr E-03.

3x400/230 V
szybkie wyłączenie w układzie sieci
TN-S/Wyłącznik ochronny

Biuro projektowe:		Inwestor:	
 DRAFT SPÓŁKA INŻYNIERSKA		Ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice tel: (12) 282-41-12 fax: (12) 282-41-10 www.biurodraft.com.pl e-mail: biuro@biurodraft.com.pl	
Nazwa obiektu budowlanego:		BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. . BUDOWA ODREBNYCH KOMÓREK LOKATORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADNIA OPAŁU. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI W ZAKRESIE BUDOWY DOJŚĆ , DOJAZDÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH, SCHODÓW TERENOWYCH.	
Adres obiektu budowlanego:	Ulica, nr działki: ul. Siedem Źródeł 85/12, 85/3, 238/1	Powiat: Pińczów	Województwo: Świętokrzyskie
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	Projekt Wykonawczy
Funkcja:	inż. i nazwisko: tech. Adam Paczyński	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
projektant:	inż. Sławomir Paczyński	MAP/0091/PWOE/05	Data opracowania: 5 listopada 2009
sprawdzający:	mgr inż. Paweł Kamoda		
opracował:			
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy instalacji wewnętrznej w budynku A		Nr rys. E-08
			Skala: ---