

ORLIK

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 06.01.2010
Edytor: Daniel Suchowacki


Janex-Elektro sp.j.
ul. Leszczynowa 34a
59-300 Lubin

Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
faks 076 846 89 92
e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Disano 1159 JM-T 250 1159 Indio - Asimmetrico / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

Wylot światła 1:



Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 89 100 99 67

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.


Janex-Elektro sp.j.
ul. Leszczynowa 34a
59-300 Lubin

Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
faks 076 846 89 92
e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Disano 1159 JM-T 400 1159 Indio - Asimmetrico / Karta danych oprawy

Ilustracje oświetleń znajdziesz w naszym katalogu oświetleń.

Wylot światła 1:



Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 87 100 99 68

powodu braku właściwości symetrycznych nie można przedstawić tabeli UGR dla tego oprawy.


Janex-Elektro sp.j.
ul. Leszczynowa 34a
59-300 Lubin

Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
faks 076 846 89 92
e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Scena zewnętrzna 1 / Lista opraw

22 Ilość Disano 1159 JM-T 400 1159 Indio - Asimmetrico
Numer artykułu: 1159 JM-T 400
Strumień świetlny opraw: 35000 lm
Moc opraw: 416.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 87 100 99 68
Wyposażenie: 1 x JMT400P (Czynnik korekcyjny 1.000).


Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.



Janex-Elektro sp.j.
ul. Leszczynowa 34a
59-300 Lubin

Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
faks 076 846 89 92
e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Scena zewnętrzna 1 / Małe Boisko / Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5%

Skala 1:766


Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	9	Disano 1159 JM-T 400 1159 Indio - Asimmetrico (1.000)	35000	416.0
W sumie:			315000	3744.0

Janex-Elektro sp.j.
ul. Leszczynowa 34a
59-300 Lubin

Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
faks 076 846 89 92
e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Scena zewnętrzna 1 / Małe Boisko / Koszykówka 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie



Skala 1 : 788

Pozycja: (48.781 m, 72.067 m, 0.000 m)
Rozmiar: (28.000 m, 15.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 64.4°)
Typ: Normalna, Siatka: 13 x 7 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Koszykówka 1

Zestawienie wyników


Nr.	Typ	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	W [m]	Kamera
1	pionowa	99	81	118	0.81	0.69	/	0.000	/

$E_{h\ m} / E_m$ = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru

Janex-Elektro sp.j.
ul. Leszczynowa 34a
59-300 Lubin

Edytor Daniel Suchowacki
Telefon 076 847 95 92
faks 076 846 89 92
e-Mail dsuchowacki@janex.pl

Scena zewnętrzna 1 / Duże boisko / Piłka ręczna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie



Skala 1 : 788

Pozycja: (68.176 m, 46.199 m, 0.000 m)
Rozmiar: (56.000 m, 26.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 64.4°)
Typ: Normalna, Siatka: 17 x 7 Punkty
Należy do następujących obiektów sportowych: Piłka ręczna 1

Zestawienie wyników

Nr.	Typ	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	W [m]	Kamera
1	pionowa	83	63	152	0.76	0.42	/	0.000	/

$E_{h\ m} / E_m$ = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru