


# POSADOWIENIE PRZYKANALIKÓW



## UWAGI :

1. Na podsypkę i obsypkę stosować wyłącznie piasek gruboziarnisty o wskaźniku systematycznie kontrolowanym ( $I_s > 0,95$ )
2. Zagęszczanie wykonać z jednoczesnym usuwaniem obudowy
3. W przypadku gruntu nawodnionego szerokość wykopu powiększyć o 10 cm

ŚREDNICA mm	b cm	$I_s$ %	$E_z$ Mpa
20	100	100	7,80
30	90	95	7,80
40	100	95	7,80
50	110	95	7,80
60	130	95	7,80

INWESTOR: GMINA PIŃCZÓW Ul. 3 MAJA 10 28-400 PIŃCZÓW		Nr 6	
BIURO PROJEKTOWE: „Projektowanie i Nadzór Budownictwa Drogowego - mgr inż. Zbigniew Ciepliński” 25 - 421 KIELCE Ul. G. Morcinka 25 C tel. (41) 315 48 05		OBJEKT : „Przebudowa ulicy Jagielly w Pinczowie” RYSUNEK : POSADOWIENIE KANALIZACJI I PRZYKANALIKÓW	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA
Projektant	K. Borkiewicz	KL- 318/94	12-2014
Opracował	mgr inż. Z. Ciepliński	45/85	12-2014
Sprawdził	inż. A. Harmala	KL-68/94	12-2014
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	EGZ.
Drogonia	Dokument. Proj.	2014	SKALA