



*wydział. oświaty  
p. St. Pińczów  
M*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BUSKU-ZDRÓJU

ul. Stefana Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój  
tel: 41 3783573, fax: 41 3782788, e-mail: psse.buskozdrój@pis.gov.pl, www:pssebusko.pl

SE.Ia-4261/3 /19

Busko-Zdrój, dnia 2019-03-04

URZĄD MIEJSKI W PINCZOWIE  
WPŁYNEŁO

Dnia: ..... 06 MAR 2019 .....

Lp. .... 3583/19 ...

Wydział: ..... B- .....

ROCZNA, OBSZAROWA OCENA  
JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE  
GMINY PIŃCZÓW

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju zgodnie z § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) przesyła **obszarową ocenę jakości wody na terenie gminy Pińczów za rok 2018.**

Monitoring jakości wody do spożycia ( parametry objęte monitoringiem grupy A i parametry objęte monitoringiem grupy B) realizowany jest w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządców wodociągów.

Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi to regularne, specjalistyczne badanie ich parametrów. Jego wyniki dostarczają informacji o ilościowym i jakościowym stanie wód i w razie potrzeby sygnalizują ewentualne zagrożenia oraz wynikającą z nich konieczność podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczo – naprawczych.

**1. Nadzorem sanitarnym na terenie gminy Pińczów objęte są następujące wodociągi:**

- Pińczów,
- Marzęcin,
- Aleksandrów-Byczów,
- Byczów-Kozubów,
- Skowronno Dolne,
- Młodzawy Duże,
- Gacki – wodociąg zakładowy

*niepodlega*

2. Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi są:

- „Wodociągi Pińczowskie Sp.z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów (wodociągi publiczne: Pińczów, Marzęcin, Aleksandrów-Byczów, Byczów-Kozubów, Skowronno Dolne, Młodzawy Duże)
- NIDA MEDIA Sp.zo.o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów (wodociąg zakładowy Gacki)

3. Wielkość produkcji wody i sposób jej uzdatniania

Lp.	Przedsiębiorca	Wodociąg (produkcja wodociągu)	Produkcja łączna	Rodzaj uzdatniania
1	„Wodociągi Pińczowskie Sp.zo.o. ul. Batalionów Chłopskich 160, 28-400 Pińczów	Pińczów (2384 m <sup>3</sup> /dobę)	3032 m <sup>3</sup> /dobę	Chlorowanie (podchloryn sodu)
		Marzęcin (363 m <sup>3</sup> /dobę)		-
		Młodzawy Duże (77 m <sup>3</sup> /dobę)		Środek SeaQuest (wtórne żelazo)
		Aleksandrów Byczów (56 m <sup>3</sup> /dobę)		-
		Byczów Kozubów (83 m <sup>3</sup> /dobę)		-
		Skowronno Dolne (69 m <sup>3</sup> /dobę)		-
2	NIDA MEDIA Sp.zo.o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów	Gacki (568,7 m <sup>3</sup> /dobę)	568,7 m <sup>3</sup> /dobę	Chlorowanie (podchloryn sodu) Odżelazianie Odmanganianie

4. Łączna liczba ludności zaopatrywana w wodę przez gminne wodociągi: 20 774 osoby (ok. 50 osób – zaopatruje wodociąg zakładowy Gacki)

5. Liczba zbadanych prób:

Właściciel	Wodociąg	Sprawozdanie z badań
Wodociągi Pińczowskie Spółka z o.o. ul. Batalionów Chłopskich 160	Pińczów	Ib/50/N/18 z dn 13.02.18 –ciastkarnia ul. Batalionów Chłop.75 LHS.9051.1.189.2018 z dn. 23.03.18 – „Wodociągi Pińczowskie” ul. Batalionów Chłopskich 160 Ib/176/N/18 z dn. 25.06.18 –Przychodnia ul. 7 Źródeł Ib/263/N/18 z dn. 17.08.18 –Siedziba „Wod. Pińczowskie” ul. Batalionów Chłopskich 160 Ib/311/N/18 z dn. 08.10.18- Fundacja „Złote Serce” Pińczów  Ib/14/S/18 z dn. 19.01.18 –komora zbiorcza Pińczów Ib/100/S/18 z dn. 20.02.18 –komora zbiorcza 7 Źródeł Ib/222/S/18 z dn. 03.04.18 –ujęcie wody 7 źródeł Ib/252/S/18 z dn. 24.04.18 –SP nr 1 Pińczów Ib/359/S/18 z dn. 28.05.18 –st.głębinowa OC Grodzisko 235/02/18 z dn. 05.06.18 – siedziba „Wod. Pińczowskie” ul. Bat. Chłopskich 160 Pińczów 235/01/18 z dn. 05.06.18- Studnia OC Ib/524/S/18 z dn. 04.07.18 –ujęcie Grodzisko Ib/640/S/18 z dn. 01.08.18 –studnia OC Grodzisko Ib/706/S/18 z dn. 30.08.18 -SP nr 3 Pińczów Ib/768/S/18 z dn. 14.09.18 –UW Grodzisko Ib/823/S/18 z dn. 01.10.18 –Siedziba „Wod. Pińczowskie” ul. Bat. Chłopskich 160 Pińczów Ib/888/S/18 z dn. 29.10.18 –OZ Pińczów ul. 7 Źródeł 7 Ib/990/S/18 z dn. 07.12.18 – komora zbiorcza Pińczów Ib/1051/S/18 z dn. 17.12.18-Siedziba „Wod. Pińczowskie” ul. Bat.Chłopskich 160
	Aleksandrów-Byczów	Ib/201/N/18 z dn 11.07.18 – Aleksandrów 21 Ib/313/N/18 z dn. 08.10.18 – Aleksandrów 7  Ib/253/S/18 z dn. 24.04.18 – studnia głębinowa Aleksandrów Ib/705/S/18 z dn. 30.08.18 – hydrofornia Byczów 466/01/2018 oraz LHS.9051.2.1462.2018 z dn. 18.09.18 – studnia głębinowa Aleksandrów
	Byczów-Kozubów	Ib/203/N/18 z dn 11.07.18 –Ośrodek Zdrowia Kozubów Ib/312/N/18 z dn. 08.10.18 – Ośrodek Zdrowia Kozubów  Ib/251/S/18 z dn. 24.04.18 – studnia głębinowa Byczów Ib/704/S/18 z dn. 30.08.18 – hydrofornia Byczów 466/02.2018 oraz LHS.9051.2.1463.18 z dn. 18.09.18 – studnia głębinowa Byczów
	Młodzawy Duże	Ib/202/N/18 z dn. 11.07.18 - Młodzawy Duże 105 LHS.9051.1.505.2018 z dn. 28.08.18 – Szkoła Podstawowa Młodzawy Duże  Ib/314/N/18 z dn. 08.10.18 - Hydrofornia Młodzawy D Ib/250/S/18 z dn. 24.04.18 - studnia głębinowa Młodzawy Duże Ib/735/S/18 z dn. 30.08.18 – Hydrofornia Młodzawy Duże LHS.9051.2.1632.2018 z dn. 01.10.18 -studnia głębinowa Młodzawy Duże

	Marzęcin	Ib/38/N/18 z dn 30.01.18 – SP Bogucice LHS.9051.1.188.2018 z dn. 22.03.18 – OZ Gacki Ib/219/N/18 z dn. 16.07.18 – Sklep spożywczy Bogucice Ib/284/N/18 z dn. 17.09.18 – OZ Gacki Ib/322/N/18 z dn. 15.10.18 – SP Zagość
		Ib/99/S/18 z dn. 26.02.18 – studnia głębinowa Marzęcin Ib/360/S/18 z dn. 28.05.18 – hydrofornia Marzęcin 235/03/18 z dn. 05.06.18 – hydrofornia Marzęcin Ib/702/S/18 z dn. 30.08.18 – studnia głębinowa Marzęcin Ib/991/S/18 z dn. 07.12.18 – hydrofornia Marzęcin
	Skowronno Dolne	Ib/105/N/18 z dn. 09.04.18 – Przedszkole Skowronno Dolne LHS.9051.1.506.2018 z dn. 28.06.18 – Przedszkole Skowronno Dolne Ib/323/N/18 z dn. 15.10.18 – Przedszkole Skowronno Dolne Ib/98/S/18 z dn. 26.02.18 – Zbiornik Wody Skowronno Dolne Ib/989/S/18 z dn. 07.12.18 – Przedszkole Skowronno Dolne
NIDA MEDIA Sp. z o.o. Leszcze 15	Gacki - zakładowy	LHS.9051.1.186.2018 z dn. 22.03.18 – SUW Leszcze Ib/104/N/18 z dn. 09.04.18 – sklep Leszcze Ib/326/N/18 z dn. 15.10.18 – SUW Leszcze
		Ib/96/S/18 z dn. 26.02.18 – SUW Leszcze 217/01/18 z dn. 28.05.18 – SUW Leszcze Ib/431/S/18 z dn. 12.06.18 – SUW Leszcze Ib/748/S/18 z dn. 07.09.18 – SUW Leszcze Ib/997/S/18 z dn. 07.12.18 – SUW Leszcze

## 6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych

Przeprowadzone analizy próbek wody z wodociągów sieciowych : Pińczów, Marzęcin, Aleksandrów-Byczów, Byczów – Kozubów, Skowronno Dolne, Młodzawy Duże oraz z wodociągu zakładowego Gacki pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku – Zdroju oraz kontroli wewnętrznej zarządcy wodociągów zaopatrujących gminę Pińczów, wykazały ich zgodność w badanym zakresie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017r. poz.2294 ze zm. )

## 7. Prowadzone postępowanie administracyjne

W roku 2018 nie prowadzono postępowania administracyjnego.

## 8. Działania naprawcze

Wszystkie analizy wody do spożycia w wodociągach publicznych: Pińczów, Marzęcin, Aleksandrów-Byczów, Byczów – Kozubów, Skowronno Dolne, Młodzawy Duże oraz w wodociągu zakładowym Gacki, wykazały ich zgodność w badanym zakresie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi – **działania naprawcze nie były wymagane.**

## 9. Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody

W 2018r. nie stwierdzono pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego nieodpowiednią jakością wody przeznaczonej do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju przekazuje powyższą obszarową ocenę właściwemu wójtowi/**burmistrzowi**/prezydentowi miasta, jako informację konieczną do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę o właściwej jakości - § 23 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.)

MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

### Otrzymują:

1. „Wodociągi Pińczowskie” spółka z o.o.  
ul. Batalionów Chłopskich 160, 28 -0 400 Pińczów
2. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
3. a/a