

Gmina Pińczów
ul. 3 Maja 10
29-400 Pińczów
tel. (0 41) 357 38 71, fax (0 41) 357 26 45
NIP 662-176-15-14
Regon 291009840

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: zapytania cenowego do zadania

„Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z wykonaniem instalacji c.o.”
nr sprawy: IPP.271.18.2018.P.F.

Zamawiający udziela odpowiedz na zadane pytanie:

Pytający po zapoznaniu się z projektem budowlanym wnioskuje o rozważenie przez Inwestora zamiany zaprojektowanego systemu instalacyjnego. Projekt budowlany zakłada wykonanie instalacji w systemie z rur i kształtek miedzianych łączonych poprzez lutowanie. Zwracamy się z zapytaniem, czy inwestor wyrazi zgodę na wykonanie instalacji w systemie rur i kształtek ze stali o niskiej zawartości węgla, pokrytych cienką warstwą cynku, która stanowi bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rurociągów np. system KAN-tehrm Steel. Połączenia poszczególnych elementów ze sobą są wykonane w technologii „Press”, czyli poprzez zaprasowywanie mechaniczne złączy, eliminując procesy skręcania lub spawania poszczególnych elementów systemu.

Odpowiedź: Inwestor wyraża zgodę na zaproponowaną zamianę.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Marek Zatorski
ZASTĘPCA BURMISTRZA