

Nr rej. 05014-K018-Pt/2008

PROTOKÓŁ KONTROLI

pracodawcy^(*) przedsiębiorcy nie
będącego pracodawcą^(*) innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: pracodawcy^(*) przedsiębiorcy nie
będącego pracodawcą^(*)

REGON: 000523761

NIP 662-00-57-664

Działając na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589)

Jan Kaproń - nadinspektor pracy

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach
przeprowadził kontrolę w:

Urząd Miejski

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

28-400 Pińczów, 3-go Maja 10

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(*)

Badurak Włodzimierz-burmistrz

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(*)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany:; data objęcia stanowiska
przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 1.12.2006 r

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

11,12,17.06.2008

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: **117**, w tym:

pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych **14**,

podmiotów samozatrudniających się **0**,

cudzoziemców **0**,

zatrudnionych w ramach stosunku pracy **103**, w tym kobiet: **62**, młodocianych: **0**,

niepełnosprawnych **0**,

w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: ___ . ___ . _____ r.

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

.....

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Niniejsza kontrola dotyczyła warunków pracy w pomieszczeniach Urzędu Miasta.

Urząd Miejski w Pińczowie mieści się w budynku murowanym z cegły, o trzech kondygnacjach z czego jedna jest poddaszem zaadaptowanym na pokoje biurowe. Budynek wzniesiony w roku 1965- jako obiekt administracyjny.

Ustalono, że w dniu 3.09.2007 r Gmina Pińczów uzyskała decyzję Starosty Pińczowskiego zezwalającą na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie poddasza nieużytkowego oraz mieszkań w części poddasza budynku Urzędu Miejskiego oraz zmianę sposobu jego użytkowania na cele administracyjne.

Organ wydający decyzję nie nałożył na inwestora obowiązku uzyskania stanowiska organów określonych w art., 56 ust. 1 pkt. 2,3,4 prawa budowlanego.

Przebudowa realizowana była w oparciu o projekt wykonany przez Autorskie Biuro Architektoniczne w Kielcach, ul. Kościuszki 11/207.

Projekt został zaopiniowany bez zastrzeżeń pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogami higieniczno zdrowotnymi oraz ochrony przeciwpożarowej.

Prace budowlane rozpoczęto 18.10.2007 a zakończono 18.12.2007 r. Dokonano odbioru końcowego robót w dniu 21.12.2007 r i przedmiotowe pomieszczenia po ich wyposażeniu oddano do użytku.

Zmodernizowane pomieszczenia pracy ,posiadają wentylację naturalną grawitacyjną oraz otwierane okna. Posiadają oświetlenie naturalne i sztuczne elektryczne oraz są ogrzewane (c.o).

Ze względu na lokalizację pomieszczeń na poddaszu występują w nich ściany ukośne od strony dachu, w części z nich zainstalowano okna dachowe.

Inwestor przed oddaniem do użytku pomieszczeń nie występował do Inspekcji Pracy o uzyskanie stanowiska ze względów podanych wyżej.

W miesiącu styczniu 2008 r. dokonano okresowej kontroli stanu przewodów kominowych i wentylacyjnych w całym obiekcie urzędu.

W dniu 27.12.2007 r. przeprowadzono pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej oraz przeprowadzono badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i uzyskano pozytywne orzeczenie (warunki zgodne-instalacja nadaje się do eksploatacji).

Analiza warunków pracy w adaptowanych pomieszczeniach.

Pokój nr 43

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 12,52 m ²
Wysokość	- 2,5 m
Kubatura całkowita	- 31,3 m ³
Okna.szt.2 dachowe	- 1,44 m ²

Pokój nr 44

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 10,79 m ²
Wysokość	- 2,5 m
Kubatura całkowita	- 26,98 m ³
Okna.szt.2 dachowe	- 1,44 m ²

Pokój nr 42

Liczba pracowników	- 1
Powierzchnia całkowita	- 13,28 m ²
Wysokość	- 2,3 m
Kubatura całkowita	- 30,54 m ³
Okna.szt.1	- 1,32 m ²

Pokój nr 41

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 13,4 m ²
Wysokość	- 2,3 m
Kubatura całkowita	- 30,82 m ³
Okna.szt.1	- 1,32 m ²

Pokój nr 40

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 13,05 m ²
Wysokość	- 2,3 m
Kubatura całkowita	- 30,01 m ³
Okna.szt.1	- 1,32 m ²

Pokój nr 36

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 14,04 m ²
Wysokość	- 2,5 m
Kubatura całkowita	- 35,1 m ³
Okna.szt.2 dachowe	- 1,44 m ²

Pokój nr 35

Liczba pracowników	- 1
Powierzchnia całkowita	- 10,75 m ²
Wysokość	- 2,5 m
Kubatura całkowita	- 26,87 m ³
Okna.szt.2 dachowe	- 1,44 m ²

Pokój nr 34 (straż miejska – przebywanie pracowników okresowe-praca w terenie)

Liczba pracowników	- 3
Powierzchnia całkowita	- 17,13 m ²
Wysokość	- 2,5 m
Kubatura całkowita	- 42,82 m ³
Okna.szt.2 dachowe	- 1,44 m ²

W/w pomieszczenia wyposażone są w meble biurowe (szafy, biurka) co w odniesieniu do ogólnych parametrów pomieszczeń oraz liczby zatrudnionych w nich pracowników powoduje, że normatyw techniczny dotyczący stałych miejsc pracy nie jest spełniony w pokojach nr. 43, 44, 41 i 40 (dotyczy minimalnej wolnej objętości 15 m³ na jednego zatrudnionego).

Ustalono, że część pomieszczeń poddano adaptacji w okresie wcześniejszym (w latach 1997-2004). Pokoje biurowe adaptowane w tych latach zrealizowano systemem gospodarczym bez żadnej dokumentacji. W pomieszczeniach tych nie zapewniono wentylacji grawitacyjnej-tylko okna otwierane.

Pokój nr 39

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 13,5 m ²
Wysokość	- 2,3 m
Kubatura całkowita	- 31,05 m ³
Okna.szt.1	- 1,32 m ²

Pokój nr 38

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 13,25 m ²
Wysokość	- 2,3 m
Kubatura całkowita	- 30,47 m ³
Okna.szt.1	- 1,32 m ²

Pokój nr 37

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 13,5 m ²
Wysokość	- 2,3 m
Kubatura całkowita	- 31,05 m ³
Okna.szt. 1	- 1,32 m ²

Pokój nr 33a

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 13,5 m ²
Wysokość	- 2,35 m
Kubatura całkowita	- 31,72 m ³
Okna.szt. 1	- 1,32 m ²

Pokój nr 33b

Liczba pracowników	- 1
Powierzchnia całkowita	- 13,5 m ²
Wysokość	- 2,35 m
Kubatura całkowita	- 31,72 m ³
Okna.szt. 1	- 1,32 m ²

Pokój nr 33c

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 12,5 m ²
Wysokość	- 2,35 m
Kubatura całkowita	- 29,37 m ³
Okna.szt. 1	- 1,32 m ²

Pokój nr 33d

Liczba pracowników	- 2
Powierzchnia całkowita	- 21 m ²
Wysokość	- 2,35 m
Kubatura całkowita	- 49,35 m ³
Okna.szt.2 dachowe	- 1,36 m ²

W/w pomieszczenia wyposażone są w meble biurowe (szafy, biurka) co w odniesieniu do braku wentylacji grawitacyjnej, ogólnych parametrów pomieszczeń oraz liczby zatrudnionych w nich pracowników powoduje, że normatyw techniczny dotyczący stałych miejsc pracy nie jest spełniony we wszystkich w/w pokojach.

Ze względu na panujące warunki w pomieszczeniach biurowych wyposażono je w przenośne wentylatory a pracownikom zapewniono napoje chłodzące.

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Analizie poddano stanowiska urządzone w pomieszczeniach na poddaszu.

Stwierdzono, że nie przeprowadzono oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Kontrolując stanowiska stwierdzono:

- niewłaściwe stoliki (biurka) uniemożliwiające dogodne ustawienie monitora i klawiatury w pokojach nr 40, 37 i 33a (3 stanowiska);
- niewłaściwe ustawienie ekranów względem źródeł światła (okno) powodujące odbicia w pokojach nr 43, 33a, 33c i 33d (5 stanowisk);
- brak właściwych krzeseł umożliwiających regulację wysokości siedziska i oparcia w pokojach nr 37 i 33a.

3. W czasie kontroli wydano decyzji ustnych:, które zostały wykonane. Wykaz wydanych decyzji stanowi załącznik nr do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono / nie sprawdzono^(**) tożsamość:

5. W czasie kontroli pobrano / nie pobrano^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji:

6. W czasie kontroli udzielono / nie udzielono^(**) porad:
 - z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:,
 - z zakresu prawnej ochrony pracy:,
 w tym z zakresu legalności zatrudnienia:

7. Do protokołu załącza się / nie załącza się^(**) załączników:, stanowiących składową część protokołu:

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:
*zdeklaracja gminy
 Jan Swonek*

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

Na tym protokół zakończono.

Pińczów, dnia 17.06.2008 r.

Nadinspektor Pracy

mgr inż. Jan Kaproń

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

W dniu 17 czerwca 2008 r. zostałem zapoznany z treścią protokołu i otrzymałem jego jeden egzemplarz.

BURMISTRZ

Włodzisław Bodurak

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu ~~złożono wniosek~~ / nie złożono wniosku. ^(**)
 Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. ^(**)

2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia-wniesiono / nie wniesiono / zostaną wniesione^(**) do dnia
 Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. ^(**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....

.....

.....

.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).^(**)

BURMISTRZ

Włodzisław

mgr inż. Włodzisław Badurak

(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Nadinspektor Pracy

mgr inż. Jan Kaproń

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Pińczów, 17 czerwca 2008 r.

(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

[JK]