

DI/25+2/2016

Pińczów, 13.10.2016 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w Pińczowie

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie:

1. W przedmiarze w pozycji 48 wykazano 125 mb przewiertu, wg przekrojów długość przewiertu to 152 mb - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
2. Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie w wykazie robót budowy sieci wodociągowych z rur o innych średnicach niż fi 110 mm, a także wykonanie przewiertu sterowanego w osobnej robocie, tj. czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wykazanie trzech robót o wartości minimum 150 000 PLN polegających na budowie sieci wodociągowej fi 63-160mm min 1 km długości oraz osobnej innej roboty w trakcie której wykonano przewiert sterowany dł. min 200 mb udostępnionej przez wykonawcę przewiertów na podstawie oświadczenia o udostępnieniu zasobów?

Odpowiedź:

1. Ofertę cenową należy sporządzić na podstawie załączonej dokumentacji projektowej, przedmiar zgodnie z zapisem SIWZ punkt 3.3 lit.b stanowi materiał pomocniczy (za wartość właściwą należy przyjąć ilość wynikającą z dokumentacji projektowej)
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca jako poświadczenie warunku udokumentuje wykonanie przewiertu o średnicy min. 110 mm.

P R E Z E S

mgr inż. Andrzej Głogowiec