

Gmina Pińczów  
ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów  
tel. (0 41) 357 38 71, fax (0 41) 357 26 45  
NIP 662-176-15-14  
Regon 291009840

Pińczów dnia 27.04.2021r.

Odpowiedzi na pytania przy postępowaniu na: „Wymianę żarówek w Parku Miejskim w Pińczowie na oświetlenie typu LED”.

Pytanie. 1

W nawiązaniu do ogłoszenia w sprawie Wymiana żarówek w Parku Miejskim w Pińczowie na oświetlenie typu LED, prosimy o informację jaki strumień minimalny powinny mieć żarówki o mocy 55W i jaki gwint E27 czy E40. Czy zapis dotyczący polskiego producenta dyskwalifikuje takie firmy jak OSRAM czy Philips lub podobne, których żarówki są produkowane w Chinach. Jakiej wysokości są słupy z lampami.

Odpowiedź. 1

Zamawiający wymaga montażu żarówek o mocy 55W z gwintem E27, strumień świetlny min. 9000lm, producent pochodzący z UE. Wysokość słupów 4,5m.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr inż. Beata Kita  
ZASTĘPCA BURMISTRZA