

Pińczów dnia 04 luty 2022r

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),

Pytania i odpowiedzi do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariat 1

Znak sprawy:ZP.271.8.2022

Zadanie: „ Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Woli Zagojskiej Dolnej (budżet obywatelski)”

Pytanie

Pos.7 kolorystyka płytek do kuchni mat czy połysk

Odp. do uzgodnienia z Inwestorem, preferowane w połysku

Pytanie

- kolorystyka płytek łazienka mat czy połysk, czy dopuszczalne są wymiary płytek o wymiarach 29,5x29,5

Odp. do uzgodnienia z Inwestorem, w jasnych odcieniach, wymiar dowolny,

Pytanie

Pos. 9 kolorystyka płytek

Odp. do uzgodnienia z Inwestorem, w jasnoszarych odcieniach

Pytanie

Pos.10 czy możliwy jest montaż cokołów o wysokości 8cm

Odp. tak, nie mniej niż 8 cm

Pytanie

Pos.11 proszę o dokładne wymiary i kolorystykę

Odp. długości podane w przedmiarze, szerokość 30cm

Pytanie

Pos.14-17 kolorystyka drzwi , jaka szyba przezroczysta czy mleczna, z poprzeczką lub bez, gdzie którą pozycję montujemy, z samodomykaczem lub bez

Odp. Poz. 14 to izolacja nie dotyczy;

poz 15 - 2 szt, z holu na salę dużą i małą, w zestawieniu stolarki oznaczone jako D15-C, szer. światła w przejściu przy otwartym skrzydle głównym min 90 cm, szyba

**przezroczysta z poprzeczką, bez samozamykaczy, z pochwytem i zamkiem na klucz,
kolor do uzgodnienia z Zamawiającym**

poz 16 - w zestawieniu stolarki oznaczone jako D9-C, lokalizacja na rzucie parteru

poz 17 - w zestawieniu stolarki oznaczone jako D9-C*, lokalizacja na rzucie parteru

poz 18 - w zestawieniu stolarki oznaczone jako D7-C, lokalizacja na rzucie parteru

Pytanie

Pos.18 kratki metalowe czy plastikowe

Odp. to jest poz 19 - kratki metalowe

Pytanie

Pos34 lampy muszą być 50 watowe , czy mogą być 40 watowe

Odp. nie dopuszcza

Pytanie

Pos49.proszę o dokładne wymiary lustra.

Odp. 50x70cm

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Beata Kita