

Pytania i odpowiedzi nr 3

Dotyczy zadania:

„ Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Targowej w Pińczowie” w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule zaprojektuj -wybuduj

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) Prawo zamówień publicznych

Pytanie 1

Zamawiający w odpowiedziach na pytania potencjalnych oferentów z dnia 9.02.2023 r określił natężenie oświetlenia na poziomie $E_m \geq 200$ Luks / Uniformity $\geq 0,6$ równocześnie zgodnie z odpowiedziami Zamawiający planuje rozbudowę oświetlenia do możliwości montażu 4 naświetlaczy na 1 maszcie.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie:

1. Czy natężenie oświetlenia na poziomie 200 lux jest natężeniem projektowanym docelowo czy 200 lux ma być osiągnięte przy montażu dwóch naświetlaczy na jednym słupie
2. Jeżeli natężenie na poziomie 200 lux ma być osiągnięte przy realizacji tego etapu , to prosimy o określenie jakie ma być docelowe natężenie oświetlenia boiska.
Prosimy aby Zamawiający udzielił konkretnych niezbędnych i jasnych informacji ponieważ mają one zdecydowany wpływ na wartość potencjalnej oferty.
Informacje te zdecydowanie wpływają na wartość robót budowlanych szczególnie przez ceny materiałów, które muszą być zastosowane. Bardzo szczególny wpływ na to mają między innymi : dobór kabli elektrycznych – zastosowanie odpowiednich przekrojów , dobór słupów/masztów oświetleniowych ze względu na wagę i powierzchnię boczną opraw ich ilości na słupie.

Odpowiedź

Natężenie oświetlenia na poziomie 200 lux jest natężeniem projektowanym docelowo .

ZATWIERDZAM

**Z -ca Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
mgr inż. Beata Kita**