

Pińczów dnia 15 luty 2022r

ZP.271.10.2022

Pytania odpowiedzi do postępowania p.n..
„**Remont drogi nr 365005T w Młodzawach Dużych**”

Pytanie 1

Prosimy o podanie wykonania właściwej grubości warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralnoasfaltowej poz. 4 przedmiaru robót . W dokumentacji technicznej jest podana średnia grubość 3 cm tj. 75 kg/m² w przedmiarze jest grubość 2 cm tj. 50 kg/m² .

Odpowiedź

Grubość warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralnoasfaltowej należy przyjąć tak jak w przedmiarze czyli 2 cm tj. 50 kg/m².