

Pytania i odpowiedzi do postępowania „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP” w ramach funduszu sołectkiego w miejscowości Brzeście

1. Pytanie: W projekcie wykonawczym wskazana jest tarcica drewniana klasy C30, która może być nie osiągalna na lokalnym rynku w określonych projektem przekrojach. Proszę o akceptację zmiany klasy drzewa z C 30 na klasę C 24 ?

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klasy drewna z C30 na C24;**

2. Proszę o wskazanie lokalizacji robót zawartych w pozycjach 42 – 44 przedmiaru robót

Odpowiedź: **Pozycje 42-44 są związane z izolacją stropu nad parterem (nowa część budynku)**

3. Pytanie: Proszę o wskazanie kto będzie dysponował materiałami z rozbiórki?

Odpowiedź: **Materiały z rozbiórki, które nadają się do ponownego użycia przechodzą na własność Wykonawcy. W kosztorysie ofertowym należy dopisać dodatkową pozycję z wyceną przejętego materiału („na minusie”). Pozostałe materiały z rozbiórki mają zostać zutyliczowane zgodnie z przepisami, a wykonawca musi wykazać się odpowiednimi dokumentami z utylizacji.**

4. Pytanie o wskazanie wymiaru włazu dachowego (w projekcie technicznym wylaz dachowy ma wymiar 54 x 75 cm w przedmiarze ma wymiar 80 x 80 cm ?

Odpowiedź: **Wylaz ma być o wymiarach 80x80cm powierzchni netto i posiadać odporność ogniową min EI 15 i odpowiednią izolacyjność termiczną. Zmiana lokalizacji włazu pom. 1a.1.**

5. Pytanie: Proszę o potwierdzenie , że istniejący otok wokół budynku nie wchodzi w zakres robót wraz z zwodami pionowymi?

Odpowiedź: **Projekt instalacji odgromowej wykonać zgodnie z dokumentacją.**

6. Pytanie: Proszę o informację ile przewodów wentylacyjnych posiada kanał wskazany w pozycji 16 przedmiaru?

Odpowiedź: **Należy przewidzieć wentylacje w pomieszczeniach 1.4, 1.1, w toalecie obok pomieszczenia 1.3 i w pomieszczeniach 1a.4 i 1a.5. 1a.6.**

7. Pytanie: Proszę o informację o przekroju komina (jakie kanały) wskazanego w pozycji 17 przedmiaru?

Odpowiedź: **Pozycja 17 przedmiaru jest pozycją związaną z przewodem spalinowym dla pomieszczenia 1a.4, w którym znajduje się kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania.**

ZATWIERDZAM

Burmistrz

mgr inż. Włodzimierz Badurak

