

**Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego do zadania p.n.:” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”**

1.W jakim charakterze pojawia się dokument stanowiący” przykładowe rozwiązanie przydomowej oczyszczalni ścieków”. Czy stanowi on zbiór wytycznych jakie oczyszczalnie zaproponowane przez oferentów mają spełniać? Czy jest raczej nieważnym dokumentem, który został załączony bez większych celów?

Zapisy zawarte w pkt 5 opis przyjętego rozwiązania projektowego w przykładowym rozwiązaniu stanowiącym zał. SIWZ, tak dokładnie opisują urządzania firmy Centroplast, że jeżeli stanowią one warunki brzegowe to oznaczałoby to , że stwierdzenia „kombinacja zapisów” bądź „ustawiony przetarg” zostały użyte właściwie a jedyną firmą która może wygrać przetarg jest firma Zbigniewa Ćwikły, który jest partnerem firmy Centroplast i wykonywał już oczyszczalnie na Państwa Gminie. Zamawiający nie odniósł się w najmniejszym stopniu do parametrów, które poruszyliśmy i które budzą nasze ogromne wątpliwości co do uczciwości przetargu, więc w dalszym ciągu wzywamy Zamawiającego do odpowiedzi, które wyjaśnią nasze wątpliwości:

**Odp.Zamawiający umieścił dokument w celu pogładowym, ponadto w dokumencie SIWZ pkt 3.1. jest zapis:**

„Zamawiający nakłada również na wykonawcę uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń oraz uzgodnień na budowę oczyszczalni, które w toku inwestycji zostaną wskazane do realizacji po ewentualnej rezygnacji osób znajdujących się na liście lub w przypadku uzasadnionych zmian lokalizacji urządzeń.

Zamawiający wymaga również od Wykonawcy na podstawie zestawienia działek w każdej miejscowości przeprowadzenia przed złożeniem oferty wizji w terenie w celu dobrania wielkości i rodzaju danego urządzenia dla każdej lokalizacji . Będzie to podstawą do złożenia oferty i wyceny.”

2.Czy jeżeli zaproponowane rozwiązanie będzie zgodne z aktualna norma PN – EN 12566 – 3:2005 + A:2013 a jednocześnie nie spełni przyjmowanego jednego z parametrów pkt 5 „opis przyjętego rozwiązania projektowego” w przykładowym rozwiązaniu stanowiącym zał. SIWZ, czy będą one zgodne z warunkami przetargu i czy taka oferta nie będzie odrzucona?

**Odp. Zamawiający jasno wyjaśnił ta kwestie w SIWZ pkt 3.1**

3.Zamawiający wymaga aby urządzenia zużywały min. ilości energii elektrycznej tj. nie więcej jak 0,4 KWh/dobę. Warunek taki zawarto w opisie, które stanowi przykładowe rozwiązanie w zał.11 SIWZ oraz stanowi opis do zgłoszenia z dnia 30.08.2019r. osiągnięcie tak niskiego zużycia energii bez stosowania specjalnych sterowników jest niemożliwe przy zastosowaniu nawet najmniejszych dmuchaw membranowych dostępnych na rynku.

Podtrzymanie takiego warunku dla oferowanych urządzeń mogłoby narazić Zamawiającego na niepotrzebne problemy z przyszłymi zarzutami ze strony odrzuconych oferentów. Zalecamy w pierwszej kolejności zamontowanie atestowanych mierników prądu na urządzeniach, które opisano w pkt 5 "opis przyjętego rozwiązania projektowego" i sprawdzenie faktycznego zużycia energii urządzeń które zbudowano już na Państwa gminie. Jeżeli zapis zostanie podtrzymany jako obowiązujący sprawdzimy ten parametr na własną rękę. Zakupimy 10 szt. atestowanych mierników i zamontujemy we wspólnie ustalonym miejscu a pomiaru z zaplombowanych urządzeń dokona jednostka laboratorium notyfikowanego. Całość kosztów weźmiemy na siebie . Wyniki uzyskane z pewnością będą podstawą do ciekawych przemyśleń....

**Odp. Zamawiający jasno wyjaśnił ta kwestie w SIWZ pkt 3.1**

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Beata Kita  
ZASTĘPCA BURMISTRZA