

Budynek usługowy – zespół gabinetów medycznych – etap I

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami) Prawo zamówień publicznych

Pytanie

1. Proszę o wyjaśnienie czy zakres zamówienia obejmuje dostawę oraz montaż windy osobowej zamieszczonej w przedmiarze budowlanym poz. 86.

Odpowiedź

Nie. Winda nie wchodzi w zakres zamówienia na tym etapie.

Pytanie

2. Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić instalacje odgromową budynku

Odpowiedź

Tak. Należy wycenić instalację odgromową.

Pytanie

3. Proszę o wyjaśnienie czy należy wykonać przyłącza sanitarne oraz elektryczne do budynku

Odpowiedź

Tak należy wykonać przyłącza sanitarne i elektryczne do budynku. Przyłącze wodociągowe powinno zostać zakończone zamontowanym wodomierzem w celu umożliwienia jego odbioru przez gestora sieci. Przyłącze elektryczne powinno zostać zakończone rozdzielnicą główną bez wyposażenia (wprowadzony kabel do skrzynki).

Pytanie

4. Proszę o wyjaśnienie niejasności co do zakresu zadania. W SWZ w punkcie 3.2.1 zapisano „Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku usługowego zespołu gabinetów medycznych - etap I (stan surowy zamknięty)”. Natomiast przedmiary branż elektrycznej oraz sanitarnej uwzględniają całość zamówienia.

Odpowiedź

Przedmiotem zamówienia jest stan surowy zamknięty natomiast przedmiary branż zostały umieszczone w celu umożliwienia Wykonawcy analizy robót, które muszą być wykonane w I etapie, tak aby była możliwość bezproblemowego wykonania etapu II (obejmujące między innymi te instalacje).

ZATWIERDZAM

DYREKTOR

Marcin Wojniak