

Urząd Miejski w Pińczowie
ul. 3-go Maja 10
28-400 Pińczów
e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl
tel: 0413573871
fax: 41 3572645

Pińczów, dnia 14.06.2019

OB.271.4.2019 II

Wszyscy Wykonawcy

W związku z Państwa pytaniem do zapytania ofertowego na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, Gmina Pińczów odpowiada:

1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki zewnętrznej o nominalnej wydajności chłodzącej 10,0 KW (maksymalna wydajność chłodząca urządzenia wynosi 11KW)

2. Czy można zastosować poniższą koncepcję połączeń jednostek zewnętrznych z wewnętrznymi .

- pomieszczenia 1/23/, 1/24, 1/25, 1/26 będą podłączone do agregatu o mocy 10 KW w systemie multisplit,
- pomieszczenia 1/31 i 1/30 będą podłączone do agregatu 5,2 KW w systemie multisplit,
- pomieszczenia 1/8 i 1/9 będą podłączone do agregatu 5,2 KW w systemie multisplit,
- pomieszczenie 1/11 będzie podłączone do 1 agregatu o mocy 2,6 KW w systemie split.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak

Odpowiedź na pytanie nr 2

Gmina Pińczów dopuszcza do realizacji w/w koncepcje połączeń jednostek wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Urzędu.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Michał Ryk
Naczelnik Wydziału
Organizacyjno-Obywatelskiego