



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W BUSKU-ZDROJU**

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/ 255 /17

Busko-Zdrój, dnia 2018-01-10

**OCENA OKRESOWA**

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
za 2017 r.  
dla wodociągu sieciowego Byczów/Kozubów**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1261),
- art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.),
- §19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz.1989) oraz na podstawie sprawozdań (§ 8 ust.2) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie wyników przekazywanych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju ze wskazaniem miejsca poboru), przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobrane próby w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego za 2017r., (na podstawie wyników przekazanych do PPIS) ze wskazaniem miejsca poboru ( tabela).

WODOCIĄG BYCZÓW/KOZUBÓW	mok	mop	Liczba wydanych ocen	RAZEM l.prób
Kontrola PPIS	Ib/165/N/17 z dn. 12.07.17 – SP Kozubów Ib/256/N/17 z dn. 11.10.17 – SP Kozubów	LHS.9051.1.512.2017 z dn. 05.07.17 – Sp Kozubów		3
Kontrola KW	Ib/356/S/17 z dn. 09.05.17 – studnia głębinowa Byczów Ib/733/S/17 z dn. 29.08.17 – hydroformia Byczów Nr 1491/12/2016/F/6 z dn. 11.04.17 – studnia głębinowa Byczów (w zakresie substancji promieniotwórczych)		3	3
<b>Razem PPIS / KW</b>			3	6

Legenda:

- PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju
- KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego
- mok – monitoring kontrolny
- mop – monitoring przeglądowy
- :- nie dotyczy

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Byczów/Kozubów w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w zał. 1-4 oraz zał. 3c do w/w rozporządzenia.**

**U z a s a d n i e n i e:**

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Byczów/Kozubów w 2017r., w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku Zdroju, wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989).

Ponadto Wodociągi Pińczowskie sp. z o.o. w 2017r., przeprowadziły w ramach kontroli wewnętrznej 2 badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2017r. , oraz 1 badanie w zakresie substancji promieniotwórczych. We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymagom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 3 bieżące oceny o jakości wody.

Ocenę jakości wody z wodociągu sieciowego Byczów/Kozubów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z dnia 2017 poz. 328 ze zm.).

MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha

Otrzymują:

1. „Wodociągi Pińczowskie” spółka z o.o.  
ul. Batalionów Chłopskich 160  
28-400 Pińczów
2. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów  
ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów
3. a/a

