



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU**

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/ 255 /17

Busko-Zdrój, dnia 2018-01-10

OCENA OKRESOWA

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za 2017 r.**

dla wodociągu sieciowego Pińczów

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1261),
- art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.),
- §19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz.1989) oraz na podstawie sprawozdań (§ 8 ust.2) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej na podstawie wyników przekazywanych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju ze wskazaniem miejsca poboru), przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pobrane próby w ramach nadzoru sanitarnego PPIS w Busku – Zdroju oraz w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego za 2017r., (na podstawie wyników przekazanych do PPIS) ze wskazaniem miejsca poboru (tabela).

| WODOCIĄG PIŃCZÓW | mok | mop | Liczba wydanych ocen | RAZEM l. prób |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Kontrola PPIS | Ib/57/N/17 z dn 28.02.17 – ciastkarnia ul. Batalionów Chłopskich 75 Ib/150/N/17 z dn. 19.06.17 – ul. 7 Źródła 7 Ib/218/N/17 z dnia 28.08.17 – Piekarnia ul. Batalionów Chłopskich 56 Ib/253/N/17 z dn. 11.10.17- OSiR Pińczów | LHS.9051.1.182.2017 z dn. 23.03.17 – Wodociągi Pińczowskie ul. Batalionów Chłopskich 160 | | 5 |
| Kontrola KW | Ib/225/S/17 z dn. 29.03.17 – studnia głębinowa OC Grodzisko Ib/224/S/17 z dn. 29.03.17 – ujęcie 7 Źródła Ib/420/S/17 z dn. 31.05.17 – studnia OC Ib/417/S/17 z dn. 31.05.17 – ujęcie Grodzisko Ib/419/S/17 z dn. 31.05.17 – ujęcie 7 Źródła Ib/864/S/17 z dn. 12.10.17 – ujęcie Grodzisko Ib/865/S/17 z dn. 12.10.17 – ujęcie 7 Źródła Nr 1491/12/2016/F/1 z dn. 11.04.17 – ujęcie Grodzisko (w zakresie substancji promieniotwórczych) Nr 1491/12/2016/F/2 z dn. 11.04.17 – ujęcie 7 Źródła (w zakresie substancji promieniotwórczych) Nr 1491/12/2016/F/3 z dn. 11.04.17 – studnia OC (w zakresie substancji promieniotwórczych) | 174/01/17 i LHS 9051.2.625.17 z dn. 18.05.17 – studnia OC Pińczów 174/02/17 i LHS 9051.2.626.17 z dn. 18.05.17 – Ujęcie wody 7 Źródła Pińczów | 12 | 12 |
| | | Razem PPIS / KW | 12 | 17 |

Legenda:

- PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku – Zdroju
- KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego
- mok – monitoring kontrolny
- mop – monitoring przeglądowy
- ... – nie dotyczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju stwierdza, że jakość wody w wodociągu publicznym Pińczów w badanym zakresie, spełnia wymagania określone w zał. 1-4 oraz zał. 3c do w/w rozporządzenia.

U z a s a d n i e:

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Pińczów w 2017r., w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku Zdroju, wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministara Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989).

Ponadto Wodociągi Pińczowskie sp. z o.o. w 2017r., przeprowadziły w ramach kontroli wewnętrznej 9 badań jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2017r. , oraz 3 badania w zakresie substancji promieniotwórczych. We wszystkich przypadkach jakość wody odpowiadała wymagom sanitarnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 12 bieżących ocen o jakości wody.

Ocenę jakości wody z wodociągu sieciowego Pińczów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z dnia 2017 poz. 328 ze zm.).

MS/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Bocha

Otrzymują:

1. „Wodociągi Pińczowskie” spółka z o.o.
ul. Batalionów Chłopskich 160
28-400 Pińczów
2. Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów
3. a/a

