



- LEGENDA:**
- ⊗ - Żyrandole wg wzoru już istniejących w komunikacji muzeum
 - ⊗ - oprawa oświetleniowa typu AMETYST TCL OPAL-2x18W w komunikacji muzeum
 - ⊗ - kinkiety ściennie PI-60W wg wystroju wnętrza
 - ⊕ - oprawa typu FOTON FOOR-CBC521235B1 (instalować na wys. 3,5m przy wejściu głównym)
 - B - oprawa oświetl. typu VA G/D249B2-PP
 - C - oprawa oświetl. typu VA G/D249B2-PM
 - D - oprawa oświetl. typu NEPTUN PC/NPC 236 165
 - Ew - oprawa ewakuacyjna typu CRUISER 04 i 04DS z piktogramem w zależności od kierunku ewakuacji (praca na ciemno 3h)
 - Ew - oprawa ewakuacyjna typu METEOR 036 G8 z modułem awaryjnym 0383 - praca w systemie sterowanym wyłącznikiem instalowanym pod światłem
 - ⊙ - przycisk In-10A IP20
 - ⊙ - gniazdo typowe In-16A IP20:zowie
 - ⊙ - gniazdo typowe In-16A IP20:zowie
 - ⊙ - silnik oznaczenie 1-10A IP44
 - ⊙ - przełącznik In-10A IP20
 - ⊙ - przełącznik ścienny In-10A IP20
 - ⊙ - przycisk In-10A IP20
 - ⊙ - gniazdo typowe In-16A IP20:zowie
 - ⊙ - gniazdo typowe In-16A IP20:zowie
 - ⊙ - silnik oznaczenie 1-10A IP44
 - ⊙ - Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu
 - - tablica rozdzielcza

- UWAGI:**
1. Instalacje w pomieszczeniach wykonać jako podtynkowe a ciągi instalacji prowadzić w kanale technologicznym
 2. Wyłączniki naswietlaczy zabudować na wysokości 1,4m od posadzki pod oprawami

Zapewniono pod względem zgodności z przepisami bhp, z dbałością o higienę pracy oraz wymaganiami ergonomii:

- 1) bez zaskórnic
- 2) z zabezpieczeniami wymienionymi w załącznej tabeli

L.p. opinii: 80/09
 Data: 20.04.09

mgr inż. Grzegorz Piwoła
 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń technicznych i bhp - dział ds. bhp i bhp w grupach bud. i inż. - 1.3.1.4.2.4
 ul. Włocławskiej 10, 26-100 Włocławek
 zam. 24-333 44 44, 24-333 44 44
 tel. kom. 041 344 22 044

"GRAFOS" - Projektowanie i nadzór budowlany			
PRACOWNIA PROJEKTOWA		26 - 130 Suchedniów	
ul. Langiewicza 16			
OBJEKT	ISTNIEJĄCY ZABYTOKOWY BUDYNEK SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY d. ZESPÓŁU POPULIŃSKI w Pińczowie		
ADRES	Pińczów, ul. Piłsudskiego		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI I WYPOSAŻENIA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY d. ZESPÓŁU POPULIŃSKIEGO - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJE OŚWIELENIEWY - PARTER	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektował	inż. JANUSZ WALDON	Nr. upr.	KL-242/89
Opracował	inż. ZYGMUNT CHOJNECKI	<i>[Signature]</i>	
Sprawił	inż. W. WOJCIECHOWSKI	319/KL74	<i>[Signature]</i>
Skala rysunku	1:100	Data wykonania	GRUDZIEŃ 2008 R.
		Nr. rysunku	03