



- LEGENDA:
- ⊗ - zyrandole wg wzoru już istniejących w komunikacji muzeum
 - ⊗ - oprawa oświetleniowa typu AMETYST TCL OPAL-2x18W w komunikacji muzeum
 - ⊗ - kinkiety ściennie PI-60W wg wystroju wnętrza
 - ⊕ - oprawa typu FOTON FOQR-CBC521235B1 (instalować na wys. 3,5m przy wejściu głównym)
 - B - oprawa oświetl. typu VA G/D249B2-PP
 - C - oprawa oświetl. typu VA G/D249B2-PM
 - D - oprawa oświetl. typu NEPTUN PC/NPC 236 I65
 - EW - oprawa ewakuacyjna typu CRUISER 04 i 04DS z piktogramem w zależności od kierunku ewakuacji (praca na ciemno 3h)
 - EW - oprawa ewakuacyjna typu METEOR -ME 136 G8 z modułem awaryjnym 3h - praca na ciemno
 - ⊕ - naswietlacz typu TUBULAR SPOT-HIT/70W sterowany wyłącznikiem zintegrowanym pod naswietlaczem
 - ⊕ - wyłącznik 1-bieg, In=10A IP20
 - ⊕ - wyłącznik 1-bieg, In=16A IP20
 - ⊕ - przełącznik schodowy In=10A IP20
 - ⊕ - przełącznik świecznikowy In=10A IP20
 - ⊕ - przycisk In=10A IP20
 - ⊕ - gniazdo wtykowe In=16A IP20
 - ⊕ - gniazdo wtykowe In=16A IP44
 - ⊕ - silnik oznaczenie/P(kW)
 - ⊕ - Przeciwpowodziowy Wyłącznik Prądu
 - ⊕ - tablica rozdzielcza w pińcownie
- STARSOSTWO POWIATOWE
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Zacięża 5, 28-400 Pińczów
tel. 041 357-60-01
fax 041 357 60 07

- UWAGI:
1. Instalacje w pomieszczeniach wykonać jako podtynkowe a ciągły instalacji prowadzić w kanale technologicznym
 2. Wyłączniki naswietlaczy zbudować na wysokości 1,4m od posadzki pod oprawami

"GRAFOS" - Projektowanie i nadzór budowlany PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Langiewicza 16 26-130 Suchedniów			
OBIEKT	ISTNIEJĄCY ZABYTKOWY BUDYNEK SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY d. ZESPÓŁ POPAULIŃSKI w Pińczówie		
ADRES	Pińczów, ul. Pińsudskiego działka nr swid. - 1 obręb 13 m. Pińczówa		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI I WYPOSAŻENIA SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY d. ZESPÓŁU POPAULIŃSKIEGO - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA-PIĘTRO	BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Projektował	inż. JANUSZ WALDON	Nr upr.	KL-242/89
Opracował	inż. ZYGMUNT CHOJNECKI		
Sprawił	inż. WITOLD WOJCIECHOWSKI	319/KL74	
Skala rysunku	Nr zlecenia - umowy	Data wykonania	Nr rysunku
1:100		GRUDZIEŃ 2008 R.	04