

Ochrona podstawowa - izolacja podstawowa części czynnych

Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania

Ochrona uzupełniająca - urządzenia ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowoprądowym nie przekraczającym 30mA

Firma Handlowo-Projektowo-Wdrożeniowa
"ELEKTROTECHNIKA PLUS" Urszula Zając
Mikułowice 254
28-100 Busko-Zdrój
tel. 504-464-055
e-mail: elektrotechnikaplus@mikulowice.pl

Rzut Dachu - Elektryczna instalacja wewnętrzna - Obwody wydzielone

Obiekt:	Budynek Usługowy - Zespół Gabinetów Medycznych w Pińczowie		Rysunek nr: E11
Adres:	Działki o nr ewid. gruntu: 160/23, 225, 300/3, 227/1 ul. Grunwaldzka 28-400 Pińczów		Skala: 1:50
Inwestor:	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Klasztorna 6 28-400 Pińczów		
Projektował:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
mgr inż. elektrotechn. Tomasz Zając	SWK/0137/PWOE/07	Wrzesień 2022	
Sprawdził:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
mgr inż. elektr. Stanisław Sobierajski	SWK/0047/POOE/03	Wrzesień 2022	