




NADPROŻE STALOWE N-1.7, l=160cm


skala 1:10, szt.1



WIDOK Z GÓRY



A-A



Nadproże N-1.7		WYKAZ MATERIAŁÓW					Data:
Element:							
Nr	Przedmiot:	długość [m]	ilość [szt.]	ciężar 1mb [kg]	ciężar 1szt. [kg]	ciężar łączny [kg]	klasa stali
B1	IPE 220	1,600	2	26,20	41,92	83,84	S235JR
1	Bl. 8x100	0,460	3	6,28	2,89	8,67	S235JR
2	śr. M12	0,440	3				5.8B
	Podkł. 13		6				St
	Nakr. M12		6				5B
3	R25x4	0,380	3	1,58	0,60	1,80	S235JR
RAZEM						94,31	
dodatek na spoiny 1,50%						1,41	
ŁĄCZNY CIĘŻAR [kg]						95,72	

UWAGA:

- stal S235JR (St3S),
- elementy stalowe dokładnie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie farbą miniową przed ich wbudowaniem
- nadproże wykonać osadzając najpierw kształtowniki w bruzdach poziomych nad planowanym otworem drzwiowym/okiennym
- belki skrócić śrubami M12 kl. 5,6, o rozstawie maksymalnym 50cm
- wszystkie elementy zespawać ze sobą na całej długości styku spoina ciągłą gr. 4mm
- po wbudowaniu osiatkować siatką cięto-cięgnioną i obrzucić rzadką zaprawą cementową
- szczelinę pomiędzy belką a obciążającą go ścianą należy zaklinować za pomocą klinów z blachy stalowej
- otwory drzwiowe można wykuwać po 5 dniach od osadzenia belek stalowych, wyszpaldowaniu cegłami i zabetonowaniu gniazd
- projektowane prace należy wykonywać podczas braku obciążenia użytkowego na stropie, dodatkowo o ile to możliwe wykonać konstrukcję wsporcza z legarów stanowiącą podparcie od obciążającego stropu
- wymiary elementów sprawdzić w naturze

Wszelkie prawa zastrzeżone. Łączenie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Rewizje nr/data:

Temat rewizji - krótki opis:

Jednostka Projektowa:



Nazwa Inwestora:

Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl



Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brześciu

Adres obiektu budowlanego:

miejscowość Brzeście, gmina Pińczów

Nr działek inwestycji:

855, 856/1

Branża:

KONSTRUKCJA

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu:

387/PA-K/08/2019

Funkcja:

Imię i nazwisko:

Nr uprawnień i specjalizacja:

Podpis:

Data opracowania:

Projektant:

mgr inż. Damian Białas

upr. bud. nr MAP/0006/POOK/05

konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń

2020
czerwiec

Rysunek opracował:
mgr inż. Tomasz Miller

Nazwa Rysunku:

NADPROŻE STALOWE -poz. N-1.7

Skala:

1:10

Nr rys.

K-11