

LEGENDA:

- GNIAZDO POJEDYNCZE Z UZIEMIENIEM, 16A
- x2 GNIAZDO PODWÓJNE Z UZIEMIENIEM, 16A
- G GNIAZDO POJEDYNCZE IP44 Z UZIEMIENIEM, 16A (grzejniki)
- H GNIAZDO POJEDYNCZE IP44 Z UZIEMIENIEM, 16A
- W WYPUSTY 230V - wentylator
- GRZEJNIK ELEKTRYCZNY NAŚCIENNY (300W - 750W)
- SO SZAFA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
- SON STEROWANIE OŚWIETLENIEM NOCNYM
- AC+DC ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA - instalacja fotowoltaiczna
- RG ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA WNĘKOWA - główna
- WGp.poż WYŁĄCZNIK GŁÓWNY P.POŻ
- "P1" PRZYCISK WYŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO P.POŻ

3x230V/400V
szybkie wyłączenie w układzie sieci TN-S/Wyłącznik ochronny

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp.	nazwa pomieszczenia	wyk. posadzki	pow. (m2)
1.	biuro	płytki gresowe	14,85
2.	pom. socjalne	płytki gresowe	4,85
3.	pomieszczenie gospodarcze	płytki gresowe	12,26
4.	szatnia	płytki gresowe	5,16
5.	toaleta	płytki gresowe	2,48
6.	komunik. ustępów ogólnodostępnego	płytki gresowe	14,26
7.	wc dla os. niepełnospr. oraz kobiet	płytki gresowe	6,14
8.	przedsionek- ubikacji damskiej	płytki gresowe	6,11
9.	ubikacja damska	płytki gresowe	8,26
10.	przedsionek- ubikacji męskiej	płytki gresowe	7,00
11.	ubikacja męska	płytki gresowe	9,12
		razem	90,49

UWAGI:

1. Schemat ideowy zasilanie przedstawiono na rys. E-01
2. Numeracja i przeznaczenie poszczególnych przewodów przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic rys. nr E-02
3. Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami
4. Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną
5. Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 120cm od poziomu posadzki
6. Gniazda ogólne należy montować na wysokości 30cm od poziomu posadzki
7. Wypusty zasilające urządzenia elektryczne należy montować na wysokości montażu poszczególnych urządzeń
8. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RG/... odpowiadają odpowiednio poszczególnym obwodom rozdzielnicy

Wszelkie prawa zastrzeżone. Łączenie z prawem reprodukcji lub udostępnianie osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Rewizje nr/data:	Temat rewizji - krótki opis:

Jednostka Projektowa: / Nazwa Inwestora:

DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@ biurodraft.com.pl
Tworzymy Nową Przestrzeń

Gmina Pińczów
ul. 3-go Maja10
28-400 Pińczów

Nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa targowiska miejskiego				
Adres obiektu budowlanego:	Pińczów ul. Targowa, woj. świętokrzyskie			Nr działek inwestycji:	dz. nr 362/4, 460, 468/4
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr projektu:	503/PA-K/08/2021
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant:	mgr inż. Paweł Kamoda		upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 instalacje elektryczne		SIERPIEŃ 2021r.
Sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Majcherczyk		upr. bud. nr 329/2000 instalacje elektryczne		
Rysunek opracował:	Nazwa Rysunku:	RZUT PARTERU - instalacja gniazd		Skala: 1:100	Nr rys. E-11