

Poziom por. 180,00 m n.p.m.

Węzeł	Rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.]	**Rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.]**	Rzędna dna rury [m n.p.m.]	Zagłębienie dna rury [m]	Materiał, średnica/spadek [%]	Długość [m]	Odległość [m]
KD0	186,68	186,68	183,24 185,00	3,44 1,68	PP SN8 Ø500	3,10	0,00
KD1	186,70	186,70	185,01 185,03	1,69 1,67		26,50	3,10
			185,05				7,00
			185,13				28,15
KD2	186,70	186,90	185,14	1,76		21,85	29,60
			185,16				34,74
KD3	186,70	186,75	185,22	1,53	0,4 / PP SN8 Ø400	23,65	51,45
							55,00
			185,28				65,13
KD4	186,70	187,00	185,32	1,68		17,85	75,10
KD5	186,70	186,90	185,39	1,51	0,4		92,95

LEGENDA:
- Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej z rur PP SN8 Ø400 mm/Ø500 mm
- Teren istniejący
- Teren projektowany

UWAGA:
1. **Na trasie projektowanego kolektora może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.**
2. **Przed przystąpieniem do wykonania robót w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej lokalizacji i zagłębienia istniejącego uzbrojenia.**
3. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. Rzędne terenu należy sprawdzić na budowie i w razie konieczności skorygować.
5. Studnie należy wykonywać z betonu dla klasy ekspozycji XA3, o klasie wytrzymałości min. C35/45 o w/c ≤ 0,40, nasiąkliwości betonu 5%, wodoszczelności W12, mrozoodporności F150.
6. Podstawą studni wykonać jako prefabrykowany element denny stanowiący monolityczne połączenie płyty dennej i kręgu.
7. Studnię należy wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne zgodnie z normą PN-EN 13101:2005 rozmieszczone mijankowo w dwóch rzędach w pionie co 25 cm oraz właz żeliwny szczelny DN600 mm klasy D400 zgodnie z normą PN-EN 124:2015
8. Właz studzienki dostosować do niwelety drogi.

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Jednostka Projektowa: DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 21
32-065 Krzeszowice
www.biurodraft.com.pl
e-mail:biuro@biurodraft.com.pl

Nazwa Inwestora: GMINA PIŃCZÓW
ul. 3 Maja 10
28-400 Pińczów

Nazwa obiektu budowlanego:	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Targowej		
Adres obiektu budowlanego:	Pińczów, ul. Targowa, woj. świętokrzyskie	Nr działek inwestycji:	362/4, 460, 468/4
Branża:	SANITARNA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY
Nr projektu:	503/PA-K/08/2021		
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Projektant:	inż. Józef Ślusarczyk	nr upr.: GP.IV-63/7/76 instalacje sanitarne b.o.	
Data opracowania:	sierpień 2021r		
Opracowała: mgr inż. Karolina Pieknik	Nazwa Rysunku: PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Skala: 1:100/500	Nr rys. IS-04