



DRODA KARDYNAŁA PRYMASA WYSZYŃSKIEGO


PRZEKRÓJ NR I




PRZEKRÓJ NR II




PRZEKRÓJ NR III




PRZEKRÓJ NR IV



PRZEKRÓJ NR V
na łuku




PRZEKRÓJ NR VI
na łuku



DRODA WEWNĘTRZNA

PRZEKRÓJ NR I



Ulica Kardynała Prymasa Wyszyńskiego

1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

4cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
7cm	warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
22cm	warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
25cm	warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem

2 KONSTRUKCJA MIEJSC POSOJOWYCH

8cm	warstwa ścieralna z kostki brukowej koloru szarego
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
15cm	warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA oraz ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

8cm	warstwa ścieralna z kostki betonowej
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

4 KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ


8cm	warstwa ścieralna z kostki brukowej koloru szarego
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
15cm	warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa techniczna drogi	L
Kategoria ruchu	KR3
Grupa nośności podłoża gruntowego	G3
Obciążenie osi	100 kN/os
Szerokość pasa ruchu	2,75 – 3,15m
Szerokość chodnika zlokalizowanego przy drodze	2,00m

PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa techniczna drogi	D
Kategoria ruchu	KR1
Grupa nośności podłoża gruntowego	G3
Obciążenie osi	100 kN/os
Szerokość pasa ruchu	3,00m

WYKONAWCA:		Mariusz Pawelec Pracownia Projektowa ul. Czerska 7, 30-437 Kraków			
INWESTOR:		Gmina Pińczów ul. 3-ego Maja 10, 28-400 Pińczów			
NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa ulicy Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Pińczowie (droga gminna lokalna) w km 0+000,00 – km 0+894,00					
TREŚĆ RYSUNKU: PRZESKROJE NORMALNE DROGOWE				1:100	3
AUTOR:	IMIE I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ	NR UPR.	DATA:	PODPIS:	
Opracował:	mgr inż. Artur Gatus, sp. drogowy	PDK/0059/PWOD/16	12.2020		
Opracował:	mgr inż. Andrzej Kopecki, sp. drogowy				
Opracował:	mgr inż. Rafał Dziedzic, sp. drogowy	PDK/0023/POOOD/08			
					PROJEKT WYKONAWCZY