



Zestawienie danych z projektu	
Opis	Ilość
92000102, 20.1 OG, Uchwyt szczytowy do dachu dwuspadowego	15 szt.
97121009, 71.10/M AL, Iglica odgromowa na dach blaszany 1m	8 szt.
95000108, 50.1 PL, Obudowa złącza kontrolnego do gruntu (kompletna)	6 szt.
90800102, 8.1 OG, Złącze uniwersalne 3-elementowe	24 szt.
80000802, DR 8 OG, Drut odgromowy 8 OG, 14.43	56.5 kg
97101009, 71.10 AL, Iglica gąsiorowa podwójna 1m	4 szt.
94149002, 41.9T OG, Uziom kompletny "TERRA-GROM" Ø16	6 szt.
83004002, B 30x4 OG, Bednarka 30x4 OG, 10.26	96.7 kg

Firma Handlowo-Projektowo-Wdrożeniowa "ELEKTROTECHNIKA PLUS" Urszula Zajac Mikulowice 254 28-100 Busko-Zdrój tel. 504-464-055 e-mail: elektrotechnikaplus@mikulowice.pl			
Rzut Dachy - Zewnętrzna instalacja odgromowa			
Objekt:	Budynek Usługowy - Zespół Gabinetów Medycznych w Pińczowie	Rysunek nr: E12	
Adres:	Działki o nr ewid. gruntu: 160/23, 225, 300/3, 227/1 ul. Grunwaldzka 28-400 Pińczów	Skala: 1:50	
Inwestor:	Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Klasztorna 6 28-400 Pińczów		
Projektował:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
mgr inż. elektrotechn. Tomasz Zajac	SWK/0137/PWOE/07	Wrzesień 2022	
Sprawdził:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
mgr inż. elektr. Stanisław Sobierajski	SWK/0047/POOE/03	Wrzesień 2022	