

Poz. 9.3. NADPROŻA PIWNICY

1:20

Poz. 9.3.2. NADPROŻE DRZWIOWE

Ln = 1,36m – 1 szt.







Poz. 9.3.3. NADPROŻE DRZWIOWE

Ln = 1,00m – 4 szt.

Poz. 9.3.4. NADPROŻE DRZWIOWE

Ln = 0,90m

Pozycja anulowana



BETON B30 (C25/30)
STAL kl. A-IIIN, gat. B500SP
kl. A-III, gat. RB400W

Klasa ekspozycji – XC3
Nominalna grubość otuliny zbrojenia:
– od strony gruntu $c_{nom} = 3,0$ cm
– od strony pomieszczeń $c_{nom} = 2,5$ cm
Podkładki dystansowe zbrojenia: 4 szt./m²

Uwaga:
1. Wymiary podano w centymetrach [cm].
2. Wykaz zbrojenia ścian na rysunku nr 15K

±0,00 = 199,90 m n.p.m

BIURO USŁUG PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH I EKSPERTYZ BUDOWLANYCH					NR RYS.
25-753 KIELCE, UL. ALABASTROWA 15					14K
OPRACOWANIE :					SKALA
	IMIĘ I NAZWISKO	NR EWID. UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	1:20
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. NAI VAN HOANG	KL-199/86		09/2022	
OPRACOWAŁA	mgr inż. MAŁGORZATA SKALSKA	KL-39/2002		09/2022	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. STANISŁAW JANYST	KL-217/86		09/2022	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:					
BUDYNEK USŁUGOWY – ZESPÓŁ GABINETÓW MEDYCZNYCH W PIŃCZOWIE					
OBIEKT: BUDYNEK USŁUGOWY					
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY					
ELEMENT: PROJEKT TECHNICZNY					
BRANŻA: KONSTRUKCJA					
TYTUŁ RYS.: Poz. 9.3.2., Poz. 9.3.3., Poz. 9.3.4. NADPROŻA DRZWIOWE PIWNICY					