

Znak sprawy: **GN.VIII.6630.1.29.2022**

PI CZÓW-m. , 2022-08-12

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2022-08-12**

Wnioskodawca: Pracownia architektoniczna IN Iwo Nowosielski

28-300 J drzejów

Mikołaja Reja 6

Inwestor: Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej

28-400 PI CZÓW

Klasztorna 6

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: - Geodeta Powiatowy mgr inż. Jarosław Sadura

Protokolant - młodszy inspektor Michał Oleksy

Nr gminy	Nr obręb	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obręb
044	8	160/23	PI CZÓW-m.	obr.08
044	8	225	PI CZÓW-m.	obr.08
044	8	228/1	PI CZÓW-m.	obr.08

Opis przedmiotu narady:

- 1 sieć kanalizacji deszczowej
- 2 przyłocze kanalizacji deszczowej
- 3 sieć energetyczna eN

Lp	Nazwa Instytucji	Imię i nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna		
2	"Wodociąg Pińczowski" Spółka z o.o.		
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. odbiorca: Zakład Gazowniczy w Kielcach	NK-PSG_Jerzy Cichecki 2022-08-08 07:32:16	Gazownia w Busku - Zdroju uzgadnia z uwagami: Należy zachować odległość min. 0,5 m od sieci gazowej i 0,2m (w pionie) na skrzyżowaniach i

			<p>zbleniach projektowanej infrastruktury od istniejącej infrastruktury gazowej.</p> <p>Prace w strefie kontrolowanej sieci gazowej (skrzyżowania i zblenia) należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela PSG Gazowni w Busku - Zdroju. Zlecenie nadzoru nad pracami, łącznie z powiadomieniem o rozpoczęciu prac z odpowiednim wyprzedzeniem należy złożyć w Oddziale Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2.</p>
4	Orange Polska SA		
5	NETIA S.A.	<p>NK-NetiaSA Lesław Augustyn</p> <p>2022-08-09 13:07:29</p>	brak uwag
6	Nexera Sp.z o.o.	<p>NK-Nexera_sp._z_o_o_Andrzej_Grycmacher</p> <p>2022-08-10 23:43:36</p>	brak uwag
7	Urząd Miejski w Pińczowie		
8	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	<p>NK-PEC_Pińczów Roman_Dziubiński</p> <p>2022-08-11 14:36:27</p>	<p>Przy skrzyżowaniach z sieciami ciepłowniczymi instalację prowadzi w rurach ochronnych, zachować wymagane odległości instalacji od sieci ciepłowniczych, zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność podczas wykonywania prac przy sieciach ciepłowniczych, przed rozpoczęciem prac przy sieciach ciepłowniczych powiadomić PEC Pińczów, prace przy sieciach ciepłowniczych winny się odbywać pod nadzorem przedstawiciela PEC Pińczów, wykonanie prac przy sieciach ciepłowniczych należy potwierdzić protokołem odbioru robót potwierdzonym przez PEC Pińczów.</p>
9	Urząd Marszałkowski Województwa świętokrzyskiego w Kielcach	<p>NK-UMWS-Kielce-Przemysław Marzec</p> <p>2022-08-08 14:01:11</p>	brak uwag

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora

(art. 11 ust.1, art 15 ust. 1, art 46 ust 1 pkt. 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

ZM Nidzica
PGE Dystrybucja S.A.
Orange Polska
Urząd Gminy Działoszyce

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
z upoważnienia Starosty Pińczowskiego
Geodeta Powiatowy mgr inż. Jarosław Sadura
