



PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Skarżysko-Kamienna  
Rejon Energetyczny Busko

28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 110  
tel. +48 41 370 44 00, fax: +48 41 370 44 02  
e-mail: busko.os@pgedystrybucja.pl

URZĄD MIEJSKI W PIŃCZOWIE  
WPŁYNĘŁO

Dnia: 07.08.2019

L.p. 15833/19

Wydział: JPP

Busko-Zdrój, .....2019..07..31.....

19-14/S/01452/714

Gmina Pińczów  
ul. 3 Maja 10  
28-400 Pińczów

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o określenie warunków przyłączenia obiektu - budynek wielolokalowy - mieszkania socjalne w miejscowości Pińczów przy ul. Słabska 13, nr dz. 199/1 złożony w dniu 01-07-2019 r., przesyła w załączeniu projekt umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przyłączenia.

Jeżeli akceptują Państwo warunki przyłączenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwóch egzemplarzy projektu umowy i odesłanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie dłużej niż przez okres 60 dni od daty wysłania niniejszego pisma, z zastrzeżeniem zmian wynikających z obowiązującej taryfy i zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego - w tym Ustawy Prawo energetyczne - na dzień zawarcia umowy. Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni, z uwzględnieniem zmian wymienionych powyżej (jeżeli wystąpią) skutkować będzie koniecznością sporządzenia na Państwa wniosek nowego projektu umowy.

Zawarta umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach w niej określonych.

Kontakt w sprawie realizacji przyłączenia: Punkt Obsługi Klienta Dystrybucyjnego, tel. Informacje o przyłączeniach RE Busko +48 41 370 44 61.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Skarżysko-Kamienna  
Rejon Energetyczny Busko  
Dyrektor  
Czesław Maj

#### Załączniki:

1. Warunki przyłączenia nr 19-14/WP/01452 z dnia 31-07-2019 r.
2. Projekt umowy o przyłączenie nr 19-14/UP/01452 - 2 egz.

#### Do wiadomości:

1. RE Busko

Busko-Zdrój, 31-07-2019 r.

19-I4/S/01452

*Załącznik nr 1 do Umowy nr 19-I4/UP/01452 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej*

Gmina Pińczów

ul. 3 Maja 10

28-400 Pińczów

Warunki przyłączenia nr 19-I4/WP/01452 dla Podmiotu IV grupy przyłączeniowej  
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: budynek wielolokalowy - mieszkania socjalne

Lokalizacja: gmina Pińczów, miejscowość Pińczów, ul. Słabska 13 nr dz. 199/1

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 01-07-2019, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: istniejący kabel YAKY 4x240mm<sup>2</sup> relacji rozdzielnia nN - Szpital w linii nN Pińczów WSS.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: 44 kW z podziałem mocy na 13 układów pomiarowych – zasilanie podstawowe.
  - 3.1. administracja – 1x4 kW,
  - 3.2. część mieszkalna - 12 lokali po 9 kW,Złącze kablowe nr 1:  $12 \times 9 \text{ kW} \times 0,367 + 1 \times 4 \text{ kW} = 43,64 \text{ kW}$ .
4. Rodzaj przyłącza: kablowe.
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
  - 5.1. W istniejącym kablu wym. w pkt 1 wstawić złącze kablowe ZK-4, złącze należy zabudować na działce Podmiotu od strony ulicy Słabskiej. Przed podaniem napięcia na kabel należy wykonać pomiary.



6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
  - 6.1. Wykonanie instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z późniejszymi zmianami.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wydzielone pomieszczenie.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
  - 8.1. Zastosować 12szt. bezpośrednich układów pomiarowo-rozliczeniowych na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
  - 8.2. Zastosować 1szt. bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV z licznikiem 1-fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
  - 8.3. układ pomiarowo-rozliczeniowy winien spełniać wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w „Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. oraz „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:
  - 9.1. dla mocy 9 kW wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce C i wartości prądu znamionowego 16 A,
  - 9.2. dla mocy 4 kW wyłącznik nadmiarowo-prądowy o charakterystyce C i wartości prądu znamionowego 20 A,
  - 9.3. ww. zabezpieczenia usytuować w zbiorczych szafach licznikowych w wydzielonych pomieszczeniach.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż  $\tan \phi = 0,4$ .
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:



- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
- realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia opracował:

Krzysztof Kapusta

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Świdziński-Kamienina  
Rejon Energetyczny Busko  
Dyrektor  
Czesław Maj

14

**OPŁATA POBRANA**  
**F** TAXE PERÇUE - POLOGNE  
Umowa z Poczta Polska S.A.  
nr ID 391529/L



**PGE Dystrybucja S.A.**  
**Oddział Skarżysko-Kamienna**  
**Rejon Energetyczny Busko**  
**28-400 Busko-Zdrój, ul. Sułkowskiego 10**  
**tel. (41) 370 44 00, fax (41) 370 44 02**

